

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТИГИЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

688600, с. Тигиль, ул. Партизанская, 31 тел.: 21-440, 21-458(факс)
e-mail: tigil-school@mail.ru

Исх. № 10 от 20.01.2015 г.
На № 17 от 14.01.2015 г.

Управление образования

МБОУ «Тигильская СОШ» направляет копии санитарно-эпидемиологических заключений (Приложение 1) и предоставляет следующую информацию.

В период с 2013 года по настоящее время сотрудниками государственного пожарного надзора было проведено 2 проверки.

В ходе первой проверки выявлены следующие нарушения (Предписание № 10/1/1-3 от 27.06.2013г.):

1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов нарушены требования нормативных документов по наличию на путях знаков пожарной безопасности
2. Отсутствуют акты эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений крыши.
3. Электрические знаки пожарной безопасности «Выход» в здании столовой и кухни школы находятся в неисправном состоянии (отключены).

Директором школы издан приказ №162-Д от 04.07.2013г. «О выполнении требований Предписания № 10/1/1-3 от 27.06.2013г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности». К концу 2013г. все нарушения по данной проверке устранены.

В ходе второй проверки выявлены следующие нарушения (Предписание № 51/1/1 от 12.12.2014г.).

1. На объекте допущено снятие дверей эвакуационных выходов, ведущих на лестничные клетки (3-й, 2-й, 1-й этажи).
2. Допущено хранение хоз. инвентаря под лестничной клеткой, ведущей из подвала на 1-й этаж.

3. На путях эвакуации допущена установка турникетов (центральный вход).
4. В подвальном помещении, не изолированном от общей лестничной клетки допущено складирование горючих материалов (парты, стулья, доски и т.д.
5. В кабинете химии, в кабинете физики, в подвале – перегородки из дерева.
6. Руководителем организации, имеющим специальную подготовку, не проводится обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации.

Директором школы издан приказ №282-Д от 12.12.2014г. «Об устранении замечаний» (Приложение 2), в результате выполнения которого до 25.12.2014г. устранены нарушения 2 и 4 Предписания № 51/1/1 от 12.12.2014г., а также заместителем директора по АХР предоставлены расчёты расходов, связанных с устранением нарушений 1 и 5 (полностью нарушения 1 и 5 должны быть устранены до 25.08.2014г.).

Постановление № 69 о наложении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности на юридическое лицо (150 000 рублей) вынесено за снятие дверей и за установку турникета.

Постановление № 70 о наложении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности на должностное лицо (6000 рублей) вынесено за установленные еще при строительстве школы перегородок из дерева в кабинетах физики, химии и подвальных помещениях; складские помещения также находятся в подвальном помещении, деревянные перегородки оббиты металлом.

Приложение 1. Копии санитарно-эпидемиологических заключений на 4 л.

Приложение 2. Копии предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности и приказов директора школы на 4л.

Директор школы:



И.М. Ворсина

